

Сальник Серия КЛ вып. Ду для тепловых сетей

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.203548 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник Серия КЛ вып. Ду для тепловых сетей.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	3.903 КЛ-13 вып.0-1 100
2	3.903 КЛ-13 вып.0-1 1000/1210
3	3.903 КЛ-13 вып.0-1 1000/1390
4	3.903 КЛ-13 вып.0-1 125
5	3.903 КЛ-13 вып.0-1 150
6	3.903 КЛ-13 вып.0-1 200/480
7	3.903 КЛ-13 вып.0-1 200/570
8	3.903 КЛ-13 вып.0-1 250/570
9	3.903 КЛ-13 вып.0-1 250/630
10	3.903 КЛ-13 вып.0-1 300/630
11	3.903 КЛ-13 вып.0-1 300/680
12	3.903 КЛ-13 вып.0-1 350/680
13	3.903 КЛ-13 вып.0-1 350/730
14	3.903 КЛ-13 вып.0-1 400/730
15	3.903 КЛ-13 вып.0-1 400/780
16	3.903 КЛ-13 вып.0-1 450/780
17	3.903 КЛ-13 вып.0-1 450/830
18	3.903 КЛ-13 вып.0-1 50
19	3.903 КЛ-13 вып.0-1 500/830
20	3.903 КЛ-13 вып.0-1 500/870
21	3.903 КЛ-13 вып.0-1 600/870

№	Типоразмер
22	3.903 КЛ-13 вып.0-1 600/970
23	3.903 КЛ-13 вып.0-1 70
24	3.903 КЛ-13 вып.0-1 700/1070
25	3.903 КЛ-13 вып.0-1 700/970
26	3.903 КЛ-13 вып.0-1 80
27	3.903 КЛ-13 вып.0-1 800/1170
28	3.903 КЛ-13 вып.0-1 800/990
29	3.903 КЛ-13 вып.0-1 900/1110
30	3.903 КЛ-13 вып.0-1 900/1290

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник Серия КЛ вып. Ду для тепловых сетей	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.