

Сальник для тепловых сетей ду серия КЛ вып

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.203627 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник для тепловых сетей ду серия КЛ вып.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	50/265 3.903 КЛ-13 вып.0-1
2	70/265 3.903 КЛ-13 вып.0-1
3	80/317 3.903 КЛ-13 вып.0-1
4	100/317 3.903 КЛ-13 вып.0-1
5	125/369 3.903 КЛ-13 вып.0-1
6	150/369 3.903 КЛ-13 вып.0-1
7	200/369 3.903 КЛ-13 вып.0-1
8	200/466 3.903 КЛ-13 вып.0-1
9	250/466 3.903 КЛ-13 вып.0-1
10	250/520 3.903 КЛ-13 вып.0-1
11	300/520 3.903 КЛ-13 вып.0-1
12	300/570 3.903 КЛ-13 вып.0-1
13	350/570 3.903 КЛ-13 вып.0-1
14	350/620 3.903 КЛ-13 вып.0-1
15	400/620 3.903 КЛ-13 вып.0-1
16	400/670 3.903 КЛ-13 вып.0-1
17	450/670 3.903 КЛ-13 вып.0-1
18	450/720 3.903 КЛ-13 вып.0-1
19	500/720 3.903 КЛ-13 вып.0-1
20	500/760 3.903 КЛ-13 вып.0-1
21	600/760 3.903 КЛ-13 вып.0-1

№	Типоразмер
22	600/860 3.903 КЛ-13 вып.0-1
23	700/860 3.903 КЛ-13 вып.0-1
24	700/960 3.903 КЛ-13 вып.0-1
25	800/1060 3.903 КЛ-13 вып.0-1
26	800/880 3.903 КЛ-13 вып.0-1
27	900/1160 3.903 КЛ-13 вып.0-1
28	900/980 3.903 КЛ-13 вып.0-1
29	1000/1080 3.903 КЛ-13 вып.0-1
30	1000/1260 3.903 КЛ-13 вып.0-1

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник для тепловых сетей ду серия КЛ вып	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.